


SICHERHEIT UND ORDNUNGSMÄSSIGKEIT

Lesen Sie vor Gebrauch des Energys T5-Adapters sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitshinweise. Wichtige Informationen hinsichtlich Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit erhalten Sie in der Installations- und Gebrauchsanleitung (www.saveiteasy.co.uk/downloads/installation-guides)

Bezugsmodelle : PRO-4-024 / PRO-4-028 / PRO-5-031

PRODUKT




Diese Installationshinweise beziehen sich ausschließlich auf den Einsatz in normalen Leuchten mit KVG/WG Betrieb. Für den Einsatz in allen anderen Fällen (EVG, Quickstart, Notbeleuchtung oder jede Form von Lichtsteuerung) setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder unserer technischen Abteilung in Verbindung. Alternativ lesen Sie die Installations- und Gebrauchsanleitung unter: www.saveiteasy.co.uk/downloads/installation-guides




EINFACHER EINBAU


- 1) Stecken Sie das Vorschaltgerät auf das bedruckte Ende der T5 Lampe. Danach stecken Sie den Aufsteckfilter auf das andere Ende der Lampe;



- 2) Schalten Sie die Leuchte aus, die umgerüstet werden soll;
- 3) Entnehmen Sie die vorhandene T8/T10 oder T12 Lampe aus der Leuchte;
- 4) Entnehmen Sie den vorhandenen Starter aus der Leuchte und setzen die Sicherung an dessen Stelle ein;



- 5) Setzen Sie nun die T5 Lampe mit dem aufgesteckten Vorschaltgerät und Aufsteckfilter in die Leuchte ein. Hierbei achten Sie darauf, dass das Vorschaltgerät auf der Seite der Leuchte eingesetzt wird, die mit Spannung belegt ist (LIVE)



- 6) Sie können jetzt die Lampe wieder einschalten;
- 7) Vergewissern Sie sich, dass die Kontrolllampe NICHT rot leuchtet. Falls diese rot leuchtet, drehen Sie Lampe in der Leuchte um 180°, so dass die rote Lampe nicht mehr leuchtet.

Warnung

Eine rot leuchtende Kontrolllampe zeigt an, dass die Lampe nicht korrekt installiert ist. Drehen Sie unbedingt die Lampe wie in Punkt 7 beschrieben in die richtige Position. Wird dies nicht beachtet, führt der Betrieb zu einer Beschädigung des Adapters und letztendlich zum Ausfall.

